

जपांक...189/2021

कार्यालय आग्निशामालय पदाधिकारी मढ़ौरा, सारण

दिनांक :-...17/07/2021

सेवा में,

प्रबंधक

ST. JOSEPH'S ACADEMY, REWA ROAD, BHELDI, SARAN

विषय:-आग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि आपके संस्था का दिनांक ...17/07/2021... को अग्निशमन पदाधिकारी मढ़ौरा सारण द्वारा आपके ST. JOSEPH'S ACADEMY, REWA ROAD, SARAN की जाँच की गई जिसमें निम्न आग्निशामक यंत्र सही अवस्था में पाया गया जिनका संधारण IS2190/1997 के अनुरूप है।

1. ए0 बी0 सी0 टाईप - 14 अदद (06 Kg)
2. बी0 सी0 टाईप - XX
3. मेकनिकल फोम - XX
4. सी0 ओ0 टू0 - 01 अदद (06 Kg)
5. बालू पानी (वाल्टी) - 04 अदद
6. कम्बल - 05 अदद
7. स्टैटिक टैंक - 8000 l


उपर्युक्त अग्निशामक यंत्र का रिफिल मेंट हॉल डिस्चार्ज कन्टेनर सही अवस्था में पाया गया। प्रबंधक को निर्देश दिया जाता है कि अग्निशामक यंत्रों को निर्देशित स्थान पर रखें एवं समयानुसार रिफिलिंग कराते रहें एवं वर्ष में दो बार एजिक्ट फायर ड्रिल एवं मौक ड्रिल करवायेगे। निर्देश दिया जाता है कि भवन निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट-4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी में बर्णित प्रावधानों के अनुसार अन्य व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे।

अतः वर्ष ...जुलाई 2021... ई0 तक ST. JOSEPH'S ACADEMY, REWA, ROAD, SARAN संचालन हेतु

अग्निशामक यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत कि जाती है पुनः समय पर अग्निशामक उपकरणों का सम्बन्धित कार्यल से जाँच करा लेंगे।

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने के स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

विश्वासभाजन

  
जुलाई 2021  
अग्निशमन पदाधिकारी  
मढ़ौरा